

ज्ञापांक.....०१...../फा०-२६.../२२
कार्यालय अग्निशमालय पदाधिकारी टिकारी
दिनांक.....२३.....वी मार्च सन २०२२ई०

सेवा में,

MAGADH INTERNATIONAL SCHOOL TEKARI(GAYA)

प्रसंग:- आपका पत्रांक ०० दिनांक २३-०३-२०२२

विषय:- जॉच प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगाधिन अनुरोध पत्र के आलोक में आपके प्रतिष्ठान में अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्र कि जॉच कि गई जॉच कि क्रम में प्रतिष्ठान में लगाये गये सभी अग्निशमन यंत्र क्रियाशील पाया गया जो निम्न प्रकार है।

1. अग्निशमन यंत्र ए०बी०सी० टाईप ईस्टुगेसर ४Kg ४ अदद एवं ६Kg दो अदद।
2. अग्निशमन यंत्र सी०ओ०टु० नही है।
3. पानी प्रयाप्त ब्यवस्था है।
4. बालू बाल्टी ३ अदद।

सुझाव:-

- कम्बल की ब्यवस्था रहनी चाहिए।
- N.B.C पार्ट ४ में बर्णित अग्नि सुरक्षा के प्रबंधनो का अनुपालन सुनिश्चित करेगे।
- अग्निशमन सेवा के माध्यम से वर्ष में दो बार मॉक ड्रील करायेगे।
- प्रोटेबुल अग्निशमन यंत्र सही संधारण नही होने पर खराब होने की पूर्ण जिम्मेवारी प्रबंधक की होगी।
- प्रबंधक को निर्गत कि तिथि से एक वर्ष के लिये जॉच प्रमाण पत्र दी जाती है।

सुचनार्थ:-

विसवासभाजन
२३/०३/२०२२
Fire Safety Officer
Tekari (Gaya)
अग्निशमालय पदाधिकारी / प्रभारी
टिकारी