

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि व्यवस्थापक इम्पीरियल पब्लिक स्कूल हनुआ गोपालगंज के द्वारा जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। पोर्टेबल अग्निशामक - यंत्रों को जाँचो परान्त उपयुक्त एवं कियाशील पाया गया। इस संदर्भ में पत्र निर्गत तिथि 22/09/2022 21/09/2022 के लिए प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रमाण- पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत कि जाती है :-

व्यवस्थापक-

- 1- पोर्टेबल अग्निशामक- यंत्रों को अपने प्रतिष्ठान में निर्देशित स्थानों पर रखें तथा उसका संभारण- IS-2190/1997, IS-15683/2012 संशोधित के अनुरूप करेंगे जिसमें उनमें तकनीकी खराबी की जिम्मेवारी व्यवस्थापक की होगी।
- 2- कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को यंत्रों के संचालन विधि से अवगत करा देंगे जिसमें आग के प्रथम स्टेज पर ही शामन किया जा सके।
- 3- वर्ष में कम से कम दो बार मॉक ड्रिल करायेगे।
- 4- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया पार्ट-4 फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के प्रावधानों के अनुसार पानी का पर्याप्त भंडारण हेतु स्टैटिक टैंक एवं अन्य व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित करेंगे।
- 5- वर्ष में एक बार अग्निशामन यंत्रों की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

अग्निशामक पदाधिकारी 2022  
गोपालगंज अग्नि शामक पदाधिकारी  
गोपालगंज

पत्रांक/- 218/022 फा0 00 गो0 दिनांक- 22/09/2022

कार्यालय अग्निशामक पदाधिकारी, गोपालगंज

प्रतिलिपि:- व्यवस्थापक इम्पीरियल पब्लिक स्कूल हनुआ, गोपालगंज

सूचनात्र प्रेषित के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ

विश्वासभाजन

अग्निशामक पदाधिकारी 2022  
गोपालगंज अग्नि शामक पदाधिकारी  
गोपालगंज

R. Kumar  
Principal  
Imperial Public School  
Affiliation No. - 330149  
Hathwa Distt. - Gopalganj

For IMPERIAL PUBLIC SCHOOL

Bhuvan Saha

Manager.